

**Приложение 4**  
**К методическим рекомендациям по**  
**организации контроля за очисткой и**  
**дезинфекцией систем вентиляции,**  
**кондиционирования и воздуховодов**

**Перечень**  
**приоритетных требований к дезинфицирующим средствам, которые**  
**необходимо учитывать при их выборе**

N п/п	Наименование показателя	Приоритетное требование
1	Спектр действия на микроорганизмы	Дезинфицирующая активность в отношении всех видов микроорганизмов, в т.ч. бактерий, вирусов, грибов, микобактерий туберкулеза, легионелл, а также возбудителей ООИ
2	Форма выпуска	Жидкая или таблетированная
3	Растворимость в воде	Хорошая
4	Моющий эффект	Совместимость с мылами и ПАВ
5	Универсальность способа применения	Возможность дезинфекции всеми способами, в т.ч. путем протирания, орошения
6	Класс опасности	4 класс опасности при ингаляционном воздействии, нанесении на кожу и введении в желудок возможность применения в присутствии людей
7	Удобство применения	Готовность к применению (без активации или смешивания с другими компонентами), длительный срок годности рабочего раствора, простота утилизации отработанного раствора. Отсутствие коррозионной активности на медицинские изделия из металлов, полная совместимость с материалами.
8	Время экспозиции	Для поверхностей – не более 60 минут
9	Контроль за содержанием действующего вещества	Наличие экспресс-методов контроля ДВ в дезинфицирующих средствах и их рабочих растворах

10	Область применения	Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования
11	Требования фирме-производителю (поставщику)	<p>к Производители и поставщики дезинфицирующих средств обязаны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии вида деятельности требованиям санитарных правил и лабораторию, аккредитованную в установленном порядке, в т.ч. на право экспертизы качества дезинфицирующих средств или договор с иной организацией, уполномоченной на это в установленном порядке.</p>